

評価第 971-24019003号

評 価 書

建 築 材 料 名

自動ドア機構

①駆動装置
引き戸

申 請 者 名

ナブテスコ株式会社

所在地 東京都千代田区平河町 2-7-9

製 造 所 名

ナブテスコ株式会社 甲南工場
(所在地) 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
ISO9001・ISO14001登録工場

納入地区及び
アフターサービス地区

全国
(評価書別紙参照)

申請のあった上記建築材料について、下記のとおり評価する。

令和3年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 春 田 浩 司

記



1 評 価 の 結 果

本建築材料について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしているとする。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」16章9節に規定する自動ドア開閉装置の駆動装置の品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。

評価書別紙

1/1

建築材料名

自動ドア機構

①駆動装置

申請者名

ナブテスコ株式会社

実施機関

一般社団法人 公共建築協会

試験実施機関

一般社団法人 建材試験センター

申請品の品質・性能

種類	製品名	性能値区分（閉じ力）			
		戸の標準質量70kg程度（90kg未満）		戸の標準質量120kg程度（90～150kg）	
		片引き （130N以下）	引分け （160N以下）	片引き （190N以下）	引分け （250N以下）
引き戸	V-50SL-S	○	—	—	—
	V-50SL-B	—	○	—	—
	V-60SL-S	○	—	—	—
	V-60SL-B	—	○	—	—
	V-85SL-S	○	—	○	—
	V-85SL-B	—	○	—	—
	V-150SL-S	—	—	○	—
	V-150SL-B	—	○	—	○
	V-60TL-S	○	○	—	—
	V-60TL-B	○	○	—	—
	V-85TL-S	○	○	—	—
	V-85TL-B	○	○	—	—
	V-150TL-S	○	○	○	○
	V-150TL-B	○	○	○	○
	V-85CU-S	○	○	—	—
	V-85CU-B	○	○	—	—
	V-150CU-S	○	○	○	○
	V-150CU-B	○	○	○	○

納入地区およびアフターサービスの地区

北海道
東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄

新潟県及び静岡県を含む
新潟県を除く
静岡県を除く

自動ドア機構／①駆動装置

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 ナブテスコ株式会社	種類 引き戸	ナブコシステム(株) 北海道 (支) 011-622-0725 東北 (支) 022-783-8725 関東 * (本) 03-3593-0181 新潟県及び静岡県を含む
所在地 東京都千代田区平河町 2-7-9	製造所 (自社工場) ナブテスコ株式会社 甲南工場 (I9・14)	北 陸 * (他) 076-292-1921 ナブコドア(株) 新潟県を除く
連絡先 TEL 03-5213-1133		中部 * (他) 052-732-3281 ナブコドア(株) 静岡県を除く
評価番号 971-24019003		近 畿 (他) 06-6532-7341 ナブコドア(株)
評価の有効期間 2021/04/01 2024/03/31		中 国 (他) 082-221-0337 ナブコドア(株) 四 国 (他) 087-802-0301 ナブコドア(株) 九 州 (他) 092-781-7563 オリエント産業(株) 沖 縄 (他) 098-889-0111 沖縄ナブコ(株)